

Tczew, dnia 16.10.2019r.

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Miejsce, którego dotyczy zamówienie:

*Stacja pomp Rozajny Małe, działka nr 233/1, obręb Rozajny, gmina Gardeja.*

2. Roboty budowlane:

*Roboty remontowe po awarii przydomowej oczyszczalni dla budynku mieszkalnego, zlokalizowanego przy stacji pomp Rozajny Małe wraz z dokumentacją i uzgodnieniami.*

3. Opis przedmiotu, parametry:

Zadanie przewiduje wykonanie remontu przydomowej oczyszczalni ekologicznej polegającym na zamontowaniu zbiornika (osadnika) gdzie następuje oczyszczanie ścieków socjalno-bytowych, wykonanie studzienki rozdzielacza oczyszczonych ścieków oraz wykonanie systemu rozsączania oczyszczonych ścieków w gruncie za pomocą drenażu.

Charakterystyka zbiornika:

Zbiornik wykonany z tworzywa sztucznego o pełnej szczelności uniemożliwiający pobieranie wody z gruntu do wnętrza zbiornika i przenikania ścieków surowych do gruntu dla zapewnienia obsługi ściekowej do 5 osób.

Charakterystyka systemu rozsączania:

Rury drenażowe wykonane z tworzywa sztucznego zapewniające odpowiednią dodatkową filtrację oczyszczonych ścieków z zbiornika (osadnika).

Dodatkowe parametry:

Zbiornik, studzienka rozdzielcza oraz system rozsączania obligatoryjnie należy umieścić w wykopach z zapewnieniem odpowiedniego zagęszczenia gruntu. Korytka systemu rozsączania należy dodatkowo wypełnić obsypką filtracyjną uzależnioną od przepuszczalności gruntu.

Osoba sporządzająca zamówienie:

23.10.2019r.  
.....  
Podpis

KIEROWNIK  
Działu Eksploatacji  
Dariusz Stankiewicz

D Y R E K T O R  
.....  
Akceptuje