

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Zadanie pn.: „*Usunięcie awarii MEW Czersko Polskie w Bydgoszczy*”

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu prac niezbędnych dla przywrócenia funkcjonowania MEW konieczne jest wykonanie n/w zakresu:
  - wymiana kompletu łożysk i uszczelnień zapasowej przekładni kątowej, jej czyszczenie, przegląd i malowanie;
  - wykonanie hamulca na wale pionowym turbiny nad komorą turbinową;
  - modernizacja układu smarowania przekładni – wymiana zaworów, doszczelnienie układu, zmiana połączeń elastycznych – obieg powrotu oleju do zbiornika;
  - demontaż aktualnie zamontowanej przekładni oraz montaż przekładni zregenerowanej;
  - rozebranie i weryfikacja uszkodzeń wraz z wyceną zdemontowanej przekładni kątowej.

W dniu 14 maja 2020 roku uszkodzeniu uległy zawory ciśnieniowe układu smarowania przekładni, uszczelniacz na wale łączącym przekładnię z generatorem, łożyska przekładni kątowe.

2. Termin realizacji zamówienia: **czerwiec - lipiec 2020r.**
3. Oznaczenie kodowe CPV:  
50530000-9 – usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn