



Wniosek nr: GD.ROZ.281.205.2020.ZZ.Ch

ODPOWIEDZI na PYTANIA OFERENTÓW

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia
nie przekraczającej 30 000 euro

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na: „Przeгляд i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych na terenie ZZ Chojnice – 2020 rok”

Zamawiający, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Chojnicach niniejszym informuje, że w ramach prowadzonego postępowania dla zadania pn. „Przeгляд i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych na terenie ZZ Chojnice – 2020 rok” wpłynęły następujące zapytania od oferenta:

1. „Czy naprawy urządzeń będą osobno wyceniane z uwagi na to, że nie można przewidzieć kosztów napraw?”
2. „W opisie przedmiotu zamówienia w usługach dodatkowych znajduje się stwierdzenie „usługa chłodnicza”. Jaki jest zakres obowiązków dotyczących wymienionego stwierdzenia?”

Odpowiedź:

Ad 1. Zamawiający informuje, że naprawy urządzeń nie będą osobno wyceniane. Przedmiot zamówienia dotyczy przeglądu i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych, stąd oferowana cena powinna uwzględniać koszt ewentualnych napraw.

Ad 2. Usługa chłodnicza dotyczy **przeгляdu i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych**. Model klimatyzacji split składa się z 2 jednostek:

- jednostki wewnętrznej (parownik wraz z wentylatorem);
- jednostki zewnętrznej (skraplacz + sprężarka).

Jednostki te są połączone przewodem, który transportuje freon, tworząc zamknięty układ chłodniczy.

W ramach usługi chłodniczej przewidziana jest również naprawa instalacji klimatyzacyjnej poprzez m.in. dopuszczenie czynnika chłodniczego, usunięcie nieszczelności, pęknięcia skraplacza, jak również naprawa klimatyzacji – elektrycznych podzespołów.

Skład Zespołu do przygotowania i przeprowadzenia postępowania:

1. Marcin Litmanowski
2. Wojciech Labenz
3. Dagmara Husarek

DYREKTOR

Maria Ossowska
podpis Zamawiającego